

MUNICIPIUL BUCURESTI
Agentia de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti
A R B A C

DECIZIE

privind aprobarea Excluderilor Admisibile pentru NS A5 - Timpul dintre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie

Avand in vedere referatul prezentat Consiliului Executiv al ARBAC de catre Directorul de Servicii al ARBAC;

Avand in vedere sedintele comune ale ARBAC si SC Apa Nova Bucuresti SA, in care s-au discutat propunerile S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. privind tipurile de evenimente/incidente identificate in cadrul Nivelelor de Servicii ca Excluderi Admisibile;

Avand in vedere Deciziile ARBAC nr. 23/2005 si nr. 24/2005;

In baza prevederilor clauzei 1. - Definitii si interpretare si clauzei 28.9.2 din Contractul de Concesiune, precum si ale clauzei 1.6. "Excluderi" si ale Nivelului de Serviciu A5 - Timpul dintre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie, din Anexa A a Contractului de Concesiune, Caietul de Sarcini, partea a III-a, Nivelele Serviciilor;

In temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, art. 6.6 si art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr.153/2001;

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC
DECIDE:

Art. 1. Se aproba excluderea din calculul de evaluare a duratelor de intarziere temporara din perioadele de tratare a notificarii solicitate de catre ANB ca Excludere Admisibila prin scrisorile nr. 49916/16.11.2006 si 58203/29.11.2006 in conformitate cu anexa la prezenta Decizie.

DIRECTOR GENERAL
Adrian CRISTEA

Bucuresti
Nr. 5/22.03.2007

Anexa la Decizia CEx ARBAC nr.5/ 2007.

1. Scrisoarea ANB nr. 49916/16.11.2006

Solicitare de EA tip EA 1.5 pentru sesizarea T06066094 din 11.11.2006, ora 15.00, Str. Alizeului nr.14, sect.6

	Notificare	Constatare (arbore pe conducta)	Zile nelucratoare 11,12.11.2006	Solicitare interventie PS	Raspuns PS (tel taiere arbore)	Incepere lucrare (fisa Ap 61062727)	Finalizare lucrare
Data	11.11.2006	11.11.2006		13.11.2006	31.11.2006	01.12.2006	01.12.2006
Ora	15.00	16.15				8.00	10.45



Durata dintre data notificarii si data rezolvarii exploziei/scurgerii = 475h si 45'



Durata de timp care se exclude (durata de intarziere temporara) = 471h si 45'



Evaluare caz (475h si 45' - 471h si 45') = 4h si 00'

2. Scrisoarea ANB nr. 58203/29.11.2006

Solicitare de EA tip EA 1.5 pentru sesizarea T020611034 din 30.10.2006, ora 9.14, Str. Tuzla nr. 20, sector 2

	Notificare	Constatare (arbore pe conducta)	Zile nelucratoare	Solicitare interventie PS	Raspuns PS (Tel.taiere copac)	Incepere lucrare (Ap 21066348)	Finalizare lucrare
Data	30.10.2006	30.10.2006		31.10.2006	08.11.2006	09.11.2006	09.11.2006
Ora	9.14	12.00			-	11.00	17.00



Durata dintre data notificarii si data rezolvarii exploziei/scurgerii = 247h si 46'

===== Durata de timp care se exclude (durata de intarziere temporara) = 239h si 00'

- . - . - Evaluare caz (96h si 41' - 91h si 45') = 8h si 46'

AMRS