

MUNICIPIUL BUCURESTI
Agentia de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti
A R B A C

DECIZIE

privind aprobarea Excluderilor Admisibile pentru NS A5 - Timpul dintre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie

Avand in vedere referatul prezentat Consiliului Executiv al ARBAC de catre Directorul de Servicii al ARBAC;

Avand in vedere sedintele comune ale ARBAC si SC Apa Nova Bucuresti SA, in care s-au discutat propunerile S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. privind tipurile de evenimente/incidente identificate in cadrul Nivelelor de Servicii ca Excluderi Admisibile;

Avand in vedere Deciziile ARBAC nr. 23/2005 si nr. 24/2005;

In baza prevederilor clauzei 1. - Definitii si interpretare si clauzei 28.9.2 din Contractul de Concesiune, precum si ale clauzei 1.6. "Excluderi" si ale Nivelului de Serviciu A5 - Timpul dintre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie, din Anexa A a Contractului de Concesiune, Caietul de Sarcini, partea a III-a, Nivelele Serviciilor;

In temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, art. 6.6 si art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr.153/2001;

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC
DECIDE:

Art. 1. Se aproba excluderea din calculul de evaluare a duratei de intarziere temporara din perioada de tratare a notificarii solicitate de catre ANB ca Excludere Admisibila prin scrisoarea nr. 60487/19.12.2006 in conformitate cu anexa la prezenta Decizie.

DIRECTOR GENERAL
Adrian CRISTEA

Bucuresti
Nr. 6/22.03.2007

1. Scrisoarea ANB nr. 60487/19.12.2006

Solicitare de EA tip EA 1.5 pentru sesizarea T06066696 din 10.12.2006, ora 9.57, Str. Valea Oltului nr.26, sect.6

	Notificare	Constatare (arbore pe conducta)	Zile nelucratoare 10.12.2006	Solicitare interventie PS	Raspuns PS (tel taiere arbore)	Incepere lucrare (fisa Ap 61062727)	Finalizare lucrare
Data	10.12.2006	10.12.2006		11.12.2006	17.01.2007	17.01.2007	17.01.2007
Ora	9.57	11.10				14.30	19.00



Durata dintre data notificarii si data rezolvarii exploziei/scurgerii = 921h si 03'



Durata de timp care se exclude (durata de intarziere temporara) = 915h si 20'



Evaluare caz (921h si 03' - 915h si 20') = 5h si 43'