

**MUNICIPIUL BUCURESTI**  
**Agentia de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti**  
**A R B A C**

**DECIZIE**

privind aprobarea Excluderilor Admisibile pentru NS A5 - Timpul dintre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie

Avand in vedere referatul prezentat Consiliului Executiv al ARBAC de catre Directorul Tehnic al ARBAC;

Avand in vedere sedintele comune ale ARBAC si SC Apa Nova Bucuresti SA, in care s-au discutat propunerile S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. privind tipurile de evenimente/incidente identificate in cadrul Nivelelor de Servicii ca Excluderi Admisibile;

Avand in vedere Deciziile ARBAC nr. 23/2005 si nr. 24/2005;

In baza prevederilor clauzei 1. - Definitii si interpretare si clauzei 28.9.2 din Contractul de Concesiune, precum si ale clauzei 1.6. "Excluderi" si ale Nivelului de Serviciu A5 - Timpul dintre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie, din Anexa A a Contractului de Concesiune, Caietul de Sarcini, partea a III-a, Nivelele Serviciilor;

In temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, art. 6.6 si art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr.153/2001;

**CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC**  
**DECIDE:**

**Art. 1.** Se aproba excluderea din calculul de evaluare a duratelor de intarziere temporara din perioadele de tratare a notificarii solicitate de catre ANB ca Excludere Admisibila prin scrisorile nr. 51680 si 51681/26.11.2007 in conformitate cu anexa la prezenta Decizie.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Miltiade CONSTANDACHE**

Bucuresti  
Nr.5/ 10.06.2008

**1. Scrisoarea ANB nr. 51680/26.11.2007**

**Solicitare de EA tip EA 1.5 pentru sesizarea T06076386 din 19.11.2007, ora 8.48, Str. Lunca Siretului nr.4, sect.6**

|      | Notificare | Constatare<br>(arbore pe<br>conducta) | Zile nelucratoare | Solicitare<br>interventie PS | Raspuns PS<br>( tel taiere<br>arbore ) | Incepere lucrare<br>(fisa Ap 61062727) | Finalizare<br>lucrare |
|------|------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Data | 19.11.2007 | 19.11.2007                            |                   | 20.11.2007                   | 24.11.2007                             | 24.11.2007                             | 24.11.2007            |
| Ora  | 8.48       | 9.50                                  |                   |                              |                                        | 8.40                                   | 11.15                 |



Durata dintre data notificarii si data rezolvarii exploziei/scurgerii = 122h si 27'



Durata de timp care se exclude (durata de intarziere temporara) = 118h si 50'




Evaluare caz (122h si 27' - 118h si 50' ) = 3h si 37'

**2. Scrisoarea ANB nr. 51681/26.11.2007**

**Solicitare de EA tip EA 1.3 pentru sesizarea T06076961 din 22.11.2007, ora 13.55, Str. Dr. Taberei nr. 19-21, sector 6**

|      | Notificare | Constatare<br>(constructie pe<br>conducta) | Zile nelucratoare | Solicitare<br>interventie PS | Raspuns PS<br>(Telefonic) | Incepere<br>lucrare<br>(Ap<br>61076671) | Finalizare lucrare |
|------|------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Data | 22.11.2007 | 22.11.2007                                 |                   | 23.11.2007                   | 03.12.2007                | 03.12.2007                              | 03.12.2007         |
| Ora  | 13.55      | 14.45                                      |                   |                              | -                         | 8.00                                    | 15.20              |



Durata dintre data notificarii si data rezolvarii exploziei/scurgerii = 265h si 25'



Durata de timp care se exclude (durata de intarziere temporara) = 257h si 15'



Evaluare caz (265h si 25' - 257h si 15' ) = 8h si 10'

**AMRSP**