

**MUNICIPIUL BUCURESTI**  
**Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice**

**A M R S P**  
**DECIZIE**

**Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5 –  
Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie**

Avand in vedere *Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5 – Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie*, transmis de catre S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin scrisoarea nr. 16205297/12.10.2016, inregistrata la Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 2329/12.10.2016;

Avand in vedere *Referatul nr. 2448/27.10.2016 privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5 – Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie* inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP;

Avand in vedere:

- prevederile clauzelor 10.2 si 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 35/2005, nr. 24/2006, nr. 21/2007, nr. 9/2008, nr. 8/2009 si Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 15/2010, nr. 17/2011, nr. 24/2012, nr. 25/2013, nr. 25/2014 si nr. 21/2015;

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Additional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012,

**CONSILIUL EXECUTIV AL AMRSP**

**DECIDE:**

**Art. 1.** Se aproba *Scrisoarea de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5 - Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie* pentru perioada de Evaluare a Continuarii Conformitatii 28.07.2015 – 27.07.2016, prezentata in Anexa care face parte integranta din prezenta Decizie.

**Art. 2.** Constatarea ulterioara emiterii prezentei decizii a unor informatii care demonstreaza ca datele raportate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. sau conditiile de monitorizare prezentate nu corespund realitatii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Adrian CRISTEA**

**Director Servicii**  
**Ciprian CARNUTA**

**Director Economic – Comercial**  
**Viorel APOSTOL**

**Bucuresti**

Nr. 39/01.11.2016

Anexa la Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 39/01.11.2016

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO58TREZ7055028XXX006099

Trezoreria sector 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63

[www.amrsp.com.ro](http://www.amrsp.com.ro)



**Compartimentul de Urmarire a Aplicarii Reglementarilor privind Serviciul Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare**

Catre: **S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.**

**Domnului Director General Jorj Madalin MIHAILOVICI**

**Scrisoare de Certificare a Continuarii Conformitatii**

**Nivelului de Serviciu A5 - Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie**

In cadrul sedintei Consiliului Executiv al AMRSP din data de **01.11.2016**, a fost analizat *Referatul de Evaluare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5 - Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie*, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de Directorul Servicii, intocmit in baza concluziilor verificarilor informatiilor prezentate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. in cadrul *Raportului privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5 - Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie* nr. 16205297/12.10.2016, inregistrat la Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 2329/12.10.2016.

Conform Contractului de Concesiune, pentru Nivelul de Serviciu A5 - Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie, dupa realizarea Conformitatii Initiale, certificata de Consiliul Executiv al ARBAC prin Decizia nr. 35/2005, Evaluarea Continuarii Conformitatii se face la intervale de 12 luni de la ultima Certificare a Conformitatii (*Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 21/2015*).

**In conformitate cu:**

- prevederile clauzelor 10.2 si 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 35/2005, nr. 24/2006, nr. 21/2007, nr. 9/2008, nr. 8/2009 si Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 15/2010, nr. 17/2011, nr. 24/2012, nr. 25/2013, nr. 25/2014 si nr. 21/2015.

**Avand in vedere:**

**(a)** valorile rezultate din tabelele rezumative prezentate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.:

**(i) Reparatia exploziilor/scurgerilor**

| Total cazuri de explozii/scurgeri notificate | Excluderi Admisibile (EA) | Interval de timp intre notificarea exploziei/scurgerii si reparatie | NS realizat in perioada de raportare |       | NSO | Neconformitate cu NSO |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----|-----------------------|
| Numeric                                      | Numeric                   | Timp                                                                | Numeric                              | %     | %   | %                     |
| 7287                                         | 2                         | ≤ 6 ore                                                             | 4738                                 | 65,04 |     |                       |
|                                              |                           | 6÷24 ore                                                            | 1778                                 | 24,41 |     |                       |
|                                              |                           | ≤ 24 ore                                                            | 6516                                 | 89,44 | 80  | -                     |
|                                              |                           | 24÷48 ore                                                           | 542                                  | 7,44  |     |                       |
|                                              |                           | ≤ 48 ore                                                            | 7058                                 | 96,88 | 90  | -                     |
|                                              |                           | 48÷72 ore                                                           | 174                                  | 2,39  |     |                       |
|                                              |                           | ≤ 72 ore                                                            | 7232                                 | 99,27 | 97  | -                     |
|                                              |                           | > 72 ore                                                            | 55                                   | 0,73  |     |                       |

|  |  |       |      |     |  |  |
|--|--|-------|------|-----|--|--|
|  |  | TOTAL | 7287 | 100 |  |  |
|--|--|-------|------|-----|--|--|

**(ii) Reparatia drumului pana la starea initiala:**

| Total cazuri de explozii/scurgeri notificate care au necesitat reparatia drumului | Excluderi Admisibile (EA) | Interval de timp de la notificarea expl./scurgerii pana la reparatia drumului | NS realizat |       | NSO | Neconf.cu NSO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|---------------|
| Numeric                                                                           | Numeric                   | Timp                                                                          | Numeric     | %     | %   | %             |
| 1                                                                                 | 2                         | 3                                                                             | 4           | 5     | 6   | 7             |
| 2949                                                                              | 454                       | ≤ 2 luni                                                                      | 2483        | 99,52 | 97  | -             |

**(b) Analiza Excluderilor Admisibile:**

**(i) Excluderi admisibile privind repararea exploziilor/scurgerilor**

Modul de reglementare privind identificarea, inregistrarea, calcularea, raportarea, verificarea si aprobarea Excluderilor Admisibile pentru repararea unei explozii/scurgeri a fost stabilit prin Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 23/2005 si nr. 24/2005, precum si prin Decizia Comisiei de Experti din data de 02.07.2005.

Pe parcursul perioadei de evaluare (28.07.2015-27.07.2016), S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a identificat ca Excluderi Admisibile 2 cazuri (cod A5-EA 1.3 - Lipsa acces la elementul avariat-construcții), transmise spre aprobare la AMRSP cu scrisorile nr. 15203462/17.11.2015 (nr. de inregistrare AMRSP: 2049/17.11.2015) si nr. 16030403/12.02.2016 (nr. de inregistrare AMRSP: 407/12.02.2016). In urma verificarii documentatiilor prezentate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A., AMRSP a constatat incadrarea corecta a celor doua cazuri in categoria cod A5-EA 1.3 si a aprobat propunerile formulate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.

**(ii) Excluderi Admisibile privind aducerea drumului la starea initiala**

Modul de reglementare al Excluderilor Admisibile privind aducerea drumului la starea initiala, a fost stabilit in conformitate cu Protocolul incheiat intre ARBAC si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. in data de 09.08.2006. Potrivit acestui Protocol sunt considerate Excluderi Admisibile cazurile de explozii/scurgeri localizate:

- pe strazi aflate in curs de modernizare la data interventiei,
- in sapaturile unor terti,
- pe strazile modernizate si aflate in garantie.

Pe parcursul perioadei de evaluare (28.07.2015-27.07.2016) S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a identificat urmatoarele Excluderi Admisibile:

| Nr.crt | Tipul excluderii | Codul excluderii | Motivul excluderii               | Nr. excluderi |
|--------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| 1      | Propus           | A5-EA R1         | Strada modernizata - in garantie | 100           |
| 2      | Propus           | A5-EA R2         | Strada in modernizare            | 42            |
| 3      | Propus           | A5-EA R3         | Sapatura terti                   | 312           |

**(c) Rezultatul evaluarii Nivelului de Serviciu A5, tinand seama de verificarile efectuate de AMRSP:**

$$\text{- cazuri de explozii/ scurgeri rezolvate in } \leq 24 \text{ h : NS A5} = \frac{6516}{7287 - 2} \times 100 = 89,44\%$$

(Standard Obiectiv : 80%)

$$\text{- cazuri de explozii/ scurgeri rezolvate in } \leq 48 \text{ h : NS A5} = \frac{7058}{7287 - 2} \times 100 = 96,88\%$$

(Standard Obiectiv : 90%)

$$\text{- cazuri de explozii/ scurgeri rezolvate in } \leq 72 \text{ h : NS A5} = \frac{7232}{7287 - 2} \times 100 = 99,27\%$$

(Standard Obiectiv : 97%)

- cazuri de reparare a drumului rezolvate in  $\leq 2$  luni :  $NS\ A5 = \frac{2483}{2949 - 454} \times 100 = 99,52\%$   
(Standard Obiectiv: 97%)

s-a decis:

- aprobarea propunerilor S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. de Excludere Admisibila (cod A5-EA 1.3- "Lipsa acces la elementul avariat-constructii"), transmise la AMRSP cu scrisorile nr. 15203462/17.11.2015 (nr. de inregistrare AMRSP: 2049/17.11.2015) si nr. 16030403/12.02.2016 (nr. de inregistrare AMRSP: 407/12.02.2016).

- **Certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5 - Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie**, avand in vedere mentinerea valorilor NS A5 peste valorile Nivelului Standardului Obiectiv.

*Decizia Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5 - Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie va fi transmisa imediat dupa redactare.*

*Constatarea ulterioara emiterii Deciziei Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5 - Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie a unor informatii care contrazic datele raportate de catre S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. privind perioada de evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei.*

Cu deosebita consideratie,  
**Director General**  
**Adrian CRISTEA**

**Director Servicii**  
**Ciprian CARNUTA**

**Sef Compartiment**  
**Ing. Madalina COLIU**

**Intocmit**  
**Ing. Carmen NEDELCU**  
**Responsabil monitorizare**  
**Nivel de Serviciu A5**