

MUNICIPIUL BUCURESTI
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice
A M R S P

DECIZIE

privind aprobarea tipurilor de Excluderi Admisibile pentru Nivelul de Serviciu A7 –
Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei produse – si a metodologiei de
calcul a consumurilor tehnologice de apa potabila

În conformitate cu prevederile HCGMB nr. 339/2009 privind aprobarea statutului, organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice și HCGMB nr. 174/2010 privind reducerea numărului total de posturi și aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului General, a aparatului permanent de lucru al CGMB și a serviciilor/institutiilor publice de interes local ale Municipiului Bucuresti, conform prevederilor OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Potrivit Dispoziției Primarului General al Municipiului Bucuresti nr. 131/2010 privind numirea domnului Adrian CRISTEA în funcția de Director al AMRSP;

Având în vedere Decizia Directorului Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 30 / 2.09.2010 privind numirea temporară în funcția de Director adjunct (servicii) a domnului Miltiade CONSTANDACHE;

Având în vedere Decizia Directorului Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 28 / 2.09.2010 privind numirea temporară în funcția de Director adjunct (economic-comercial) a domnului Viorel APOSTOL;

Având în vedere referatul prezentat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (servicii) privind necesitatea aprobării tipurilor Excluderilor Admisibile privind Nivelul de Serviciu A7 – *Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei produse*;

Având în vedere scrisoarea SC Apa Nova Bucuresti SA nr.21853/26.03.2010, înregistrată la AMRSP cu nr.184/26.03.2010, prin care se propune noul format al bazei de date și al tabelului rezumativ, precum și tipurile de Excluderi Admisibile aferente Nivelului de Serviciu A7, scrisoare care are anexată metodologia de calcul a consumurilor tehnologice de apă potabilă;

Având în vedere Raportul Comisiei de Experti din data de 24.11.2005, cu privire la Nivelul Standardului de Bază pentru Nivelul de Serviciu A7;

Luând în considerare prevederile Actului Adicional la Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul Bucuresti, în calitate de Concedent, și SC Apa Nova Bucuresti S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 147 / 2006 ;

Luând în considerare prevederile Actului Adicional nr. 6 din 14.12.2009 la Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul Bucuresti, în calitate de Concedent, și SC Apa Nova Bucuresti S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la

furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009;

Avand in vedere Raportul Comisiei de Experti din Septembrie 2010 referitor la incadrarea, conform Bunei Practici Industriale a Consumurilor Tehnologice in categoria Excluderilor Admisibile;

Tinand seama de prevederile articolului 3 din Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 23/27.05.2005;

Avand in vedere prevederile clauzelor 10.2, 48 si ale clauzelor 1.5 „Inregistrari” si 1.6 „Excluderi” din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.2 din HCGMB nr. 339/ 2009 si a art. 7, litera a), b), a art.14.2 din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr.339 / 2009;

Avand in vedere Procesul Verbal al sedintei Consiliului Executiv al AMRSP din data de 22.11.2010;

CONSILIUL EXECUTIV AL AMRSP

DECIDE:

Art. 1. Se aproba tipurile de Excluderi Admisibile pentru Nivelul de Serviciu A7 – Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei produse si metodologia de calcul a consumurilor tehnologice de apa potabila, propuse de SC Apa Nova Bucuresti SA prin scrisoarea nr.21853/26.03.2010, tipuri prezentate in Anexa 1 la prezenta Decizie.

Art.2. Excluderile Admisibile identificate si inregistrate de Concesionar vor fi transmise AMRSP odata cu Raportul de Evaluare a Conformitatii Nivelului de Serviciu A7, impreuna cu documentele justificative.

Art. 3. Pentru alte incidente/evenimente/cazuri decat cele prevazute in Anexa 1, aparute in cadrul perioadei de evaluare si care pot constitui Excluderi Admisibile, Concesionarul va informa AMRSP, in mod operativ, astfel incat sa-i permita acestuia sa faca verificari la fata locului.

Art. 4. Detaliile inregistrarilor aferente Excluderilor Admisibile identificate si inregistrate de Concesionar vor putea fi verificate de AMRSP conform prevederilor Contractului de Concesiune si acordurilor referitoare la programarea/derularea vizitelor.

Art. 5. Se aproba formatul bazei de date si formatul tabelului rezumativ pentru Nivelul de Serviciu A7, prezentate atasat in Anexa 2 la prezenta Decizie.

Art. 6. Anexele 1 si 2 atasate fac parte integranta din prezenta Decizie.

Art. 7. Prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.18/2003, nr.15/2004, precum si ale altor Decizii care sunt contrare prezentei Decizii se anuleaza.

DIRECTOR
Adrian CRISTEA

Anexa 1 la Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 29 / 22.11.2010

Tipuri de Excluderi Admisibile

Tip EA	Denumire EA	Descriere EA
A7.1	Vtehnologic	Volumul consumat în procesul tehnologic de întreținere a sistemului de transport și stocare si în procesele tehnologice din rețeaua de distribuție.
A7.1.1	Vtehnologic transport-stocare	Volumul consumat în procesul tehnologic de întreținere a sistemului de transport și stocare (între debitmetrele de la stațiile de tratare/fronturi/puturi și debitmetrele montate la ieșirea din stațiile de pompare); cuprinde volumele consumate pentru spălarea periodică a rezervoarelor și a apeductelor în cadrul lucrărilor de întreținere.
A7.1.2	Vtehnologic distribuție	Volumul consumat în procesele tehnologice din rețeaua de distribuție (după debitmetrele montate la ieșirea din stațiile de pompare); cuprinde volumele consumate pentru înlocuirea armaturilor din retea - vane, hidranti, compensatoare etc, spălarea periodică a capetelor terminus, înlocuirea planificata a tronsoanelor de retea, înlocuirea bransamentelor, punerea in folosinta a conductelor noi, umplerea rezervoarelor de la autocuratitoare si de la autospecialele de pompieri ISU.
A7.2	V _{RT}	Diferența pozitivă dintre volumele consumate pe Rețelele Telescopice care nu au fost puse în

		conformitate, înregistrate la stațiile de hidrofor, și volumele facturate clienților alimentați prin aceste rețele (limitare la 5mc/pers/lună).
--	--	---

Anexa 2 la Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 29 / 22.11.2010

Tabelul 1. *Formatul bazei de date NS A7*

Luna	Vp Rosu [mc]	Vp Arcuda [mc]	Vp Crivina [mc]	Vp Puturi oras [mc]	Vp front subteran e [mc]	Vp total [mc]	Vf total (jurnal vanzari) [mc]	VEA [mc]
1	2	6	4	5	6	7	8	9

Unde:

Vp = volum de apa potabila produs (de fiecare sursa in parte)

Vf = volum de apa potabila facturat

VEA = volum de apa potabila reprezentand suma volumelor inregistrare pentru tipurile aprobate de Excluderi Admisibile

Tabelul 2. *Formatul tabelului rezumativ NS A7*

Volum produs V_p [mc]	VEA [mc]	Volum facturat (jurnal vanzari) V_f [mc]	Standard Obiectiv	NS realizat
1	2	3	4	5