

MUNICIPIUL BUCURESTI
Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice

A M R S P
DECIZIE

Privind aprobarea Excluderilor Admisibile suplimentare de tip B1-EA14 - *Activitati de mentenenta, lucrari si/sau teste planificate in statia de epurare care afecteaza functionarea si performanta SEAU sau care determina oprirea procesului tehnologic pentru max 8 ore* si B1-EA15 - *O avarie pe fluxul tehnologic al statiei de epurare (de natura hidraulica sau electrica)care determina limitarea functionarii unor obiecte tehnologice critice cu afectarea nivelului de serviciu, aferente Nivelului de Serviciu B1-Calitatea apei epurate si a codificarii Excluderilor Admisibile Suplimentare, conform adreselor S.C.Apa Nova Bucuresti nr. 14053702 / 12.03.2014 si nr. 14065599/ 23.04.2014*

Avand in vedere:

- propunerea formulata de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresele nr. 14053702/12.03.2014 si nr. 14065599 / 23.04.2014 cu privire la Excluderilor Admisibile Suplimentare aferente Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate;
- *Referatul nr. 801 / 13.05.2014 privind necesitatea aprobarii Excluderilor Admisibile suplimentare de tip B1-EA14 - Activitati de mentenenta, lucrari si/sau teste planificate in statia de epurare care afecteaza functionarea si performanta SEAU sau care determina oprirea procesului tehnologic pentru max 8 ore si B1-EA15 - O avarie pe fluxul tehnologic al statiei de eprare (de natura hidraulica sau electrica)care determina limitarea functionarii unor obiecte tehnologice critice cu afectarea nivelului de serviciu, aferente Nivelului de Serviciu B1-Calitatea apei epurate si a codificarii Excluderilor Admisibile Suplimentare, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP;*

Avand in vedere :

- prevederile clauzelor 12.4, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzei 1.5 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile art. 19 din Actul Additional nr. 10/22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;
- prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor Stardardelor de Baza pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabila, A4 -Acoperire apa potabila, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentarii alternative cu apa potabila, B1- Calitatea apei efluentului, B2- Acoperire canalizare
- prevederile Deciziei Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/27.11.2013 - Privind aprobarea „ punctelor de masura pentru monitorizarea Nivelului de Serviciu B1-Calitatea apei epurate, a codificarii Excluderilor Admisibile aferente Nivelului de Serviciu B1-Calitatea apei epurate, aprobate prin Actul Additional nr.10/ la Contractul de Concesiune, a formatului bazei de date si a tabelului rezumativ pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1-Calitatea apei epurate- *calitate*, a formatului bazei de date si a tabelului rezumativ pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate- *debit*”

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Additional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012

CONSILIUL EXECUTIV AL AMRSP

DECIDE:

Art. 1. Se aproba Excluderile Admisibile suplimentare de tip **B1-EA14 - Activitati de mentenenta, lucrari si/sau teste planificate in statia de epurare care afecteaza functionarea si performanta SEAU sau care determina oprirea procesului tehnologic pentru max 8 ore** si **B1-EA15 - O avarie pe fluxul tehnologic al statiei de epurare (de natura hidraulica sau electrica) care determina limitarea functionarii unor obiecte tehnologice critice cu afectarea nivelului de serviciu**, aferente Nivelului de Serviciu B1-Calitatea apei epurate si codificarea propusa de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru aceste Excluderi Admisibile Suplimentare, conform Anexei care face parte integranta din prezenta Decizie.

DIRECTOR GENERAL
Adrian CRISTEA

Bucuresti
Nr. 13 / 14.05.2014

Anexa 1 la Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 13 / 14 .05.2014

**Excluderi Admisibile Suplimentare aferente Nivelului de Serviciu B1-Calitatea apei epurate
(solicitate de S.C.Apa Nova Bucuresti prin adresele nr. 14053702 / 12.03.2014 si nr. 14065599/ 23.04.2014)**

Nr. crt.	Cod EA	Denumire	Consecinte	NS afectat	Documentare
1	B1 - EA14	Activitati de mentenanta, lucrari si/sau teste planificate in statia de epurare care afecteaza functionarea si performanta SEAU sau care determina oprirea procesului tehnologic pentru max 8 ore.	Oprirea accesului apei in statie si efectuarea operatiunilor necesare. Dupa caz, limitarea capacitatii de pompare.	Debit - prin limitarea capacitatii pompate in treapta mecanica si respectiv preluate in treapta biologica	Anuntare AMRSP cu privire la operatiunile (efectuate in regie proprie de ANB sau cu terti) planificate, de regula cu 3 zile inainte. Pentru cele efectuate cu terti, adresa de notificare a constructorului pentru executarea lucrarilor necesare.
2	B1 - EA15	O avarie pe fluxul tehnologic al statiei de epurare (de natura hidraulica sau electrica) care determina limitarea functionarii unor obiecte tehnologice critice cu afectarea nivelului de serviciu.	Oprirea / limitarea accesului apei in statie si efectuarea operatiunilor de reparare / inlocuire necesare	Debit - prin limitarea capacitatii pompate in treapta mecanica si respectiv preluate in treapta biologica; Calitate - alterarea procesului biologic in functie de specificul avariei si durata repunerii statiei in parametri normali de functionare	- Inregistrari SCADA - Inregistrari contori electrici - descriere evolutie actiune repunere in functiune la parametri normali cu precizarea timpului aferent - foto echipamentul avariata, ordin de lucru remediere