

MUNICIPIUL BUCURESTI
Agentia de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti

A R B A C
DECIZIE

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale in urma unei prabusiri/infundari de canal colector

Avand in vedere Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale in urma unei prabusiri/infundari de canal colector, transmis la ARBAC de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la data de 14.12.2007;

Avand in vedere referatul privind analiza si verificarea Raportului S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. de Evaluare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B4.3, inaintat Consiliului Executiv al ARBAC de catre Directorul Tehnic;

Avand in vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 6.6 si art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr.153/2001;

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC

DECIDE:

Art. 1. Se aproba Scrisoarea de Certificare a Conformitatii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale in urma unei prabusiri/infundari de canal colector, prezentata in Anexa , care face parte integranta din prezenta Decizie.

Art. 2. Constatarea ulterioara emiterii prezentei decizii a unor informatii care demonstreaza ca datele raportate de ANB sau conditiile de monitorizare prezentate nu corespund realitatii, va putea determina revizuirea punctului de vedere ARBAC privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Conformitatii.

DIRECTOR GENERAL

Adrian CRISTEA

Anexa la Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr.2 /03.01.2008

Municipiul Bucuresti
ARBAC

Catre, **S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.**
Domnului Director General Andreas BAUDE

**Scrisoare de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B4.3 –
Eliminarea apelor reziduale in urma unei prabusiri/infundari de canal collector**

Stimate Domnule Director General,

In cadrul sedintei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 27.12.2007, in urma analizei si verificarii Raportului de Evaluare a Continuarii Conformitatii (ECC) pentru Nivelul de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale in urma unei prabusiri/infundari de canal colector transmis de catre SC Apa Nova Bucuresti cu scrisoarea nr.52959/14.12.2007, pentru care Termenul Limita de Conformitate este 24.01.2008, Termen care s-a decalat datorita respingerii Conformitatii Initiale, s-a hotarat “Certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale in urma unei prabusiri/infundari de canal colector.

Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale in urma unei prabusiri/infundari de canal colector, dupa realizarea Conformitatii Initiale, certificata de ARBAC prin Decizia nr.2/2003, evaluarea Continuarii Conformitatii (ECC) se face la intervale de 12 luni de la ultima Certificare a Conformitatii – Decizia 2/2007.

In conformitate cu prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune, prevederile Statutului ARBAC si a Deciziilor ARBAC nr. 2/2003, 21/2003, 21/2004, 23/2005, si 2/2007, s-au hotarat urmatoarele :

1. Certificarea Conformitatii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale in urma unei prabusiri/infundari de canal colector, avand in vedere urmatoarele:
2. Total notificari cu risc de inundare sau extindere a inundarii : 139 din care :

- 135 cazuri din infundari canal colector cu risc de inundare (161 notificari din care 26 sunt notificari multiple care nu s-au luat in calcul) .

- 4 cazuri din prabusiri canal colector cu risc de inundare (6 notificari din care 2 sunt notificari multiple care nu s-au luat in calcul

a) Cazuri la care s-a intervenit cu aranjament alternativ in mai putin de 6 ore: 139

b) Conformitatea realizata: 100 %, fata de conformitatea prevazuta de Contractul de Concesiune de 100 %.

3. Excluderi Admisibile

ANB nu a identificat si nu a solicitat spre aprobare incidente care sa constituie motiv de Excludere Admisibila.

4. Concluzii

Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la Continuarea Conformitatii B4.3 – Eliminarea apelor reziduale in urma unei prabusiri/infundari de canal colector va fi transmisa imediat dupa redactare.

Constatarea ulterioara emiterii Deciziei a unor informatii care contrazic datele raportate de catre ANB privind perioada de evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC.

Cu consideratie,

Adrian CRISTEA
Director General