

MUNICIPIUL BUCURESTI
Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice Bucuresti

AMRSP

DECIZIE

privind aprobarea excluderii din calculul de evaluare a Conformitatii Nivelului de Serviciu B6
– Caseta cu Standardul de Baza a cazurilor solicitate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. ca
Excluderi Admisibile prin adresa nr. 10039163/ 10.07.2012

Avand in vedere solicitarea formulata de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 10039163 / 10.07.2012 (inregistrata la AMRSP cu nr. 544 / 10.07.2012) cu privire la excluderea unor cazuri de la evaluarea conformitatii Nivelului de Serviciu B6 (Caseta) cu Standardul de Baza;

Avand in vedere Referatul nr. 557 / 16.07.2012 inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP;

Avand in vedere:

- prevederile clauzelor 11, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti, in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti, in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Contractului de Concesiune, Caiet de Sarcini, partea a III-a Nivele de Servicii;
- prevederile Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Concesiune , aprobat prin HCGMB nr. 70 / 28.04.2012

Avand in vedere Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11 / 26.09.2011 - privind aprobarea Nivelului de Serviciu privind Caseta - B6, Nivelului Standardului de Baza pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6, formatului bazei de date pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6 si formatului tabelului rezumativ pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6;

Tinand cont de Procesul verbal al sedintei Consiliului Executiv al AMRSP din 20.07.2012;

In temeiul prevederilor art. 7 litera a), b), art. 14.2 si art. 16 din Statutul AMRSP aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 339/2009 ;

CONSILIUL EXECUTIV AL AMRSP

DECIDE:

Art. 1. Se aproba excluderea din calculul de evaluare a Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 – Caseta cu Standardul de Baza a cazurilor solicitate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.ca Excluderi Admisibile prin adresa nr. 10039163/ 10.07.2012, conform Anexei care face parte integranta din prezenta decizie.

DIRECTOR
Adrian CRISTEA

Cabinet avocatura
Avocat Radu Florinel DUMBRAVEANU

Bucuresti
Nr. 9 / 20.07.2012

Anexa la Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 9 / 20.07.2012

- **Adresa ANB nr. 10039163 / 10.07.2012:** solicitare de excludere de la evaluarea Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 (Caseta) cu Standardul de Baza a cazurilor de deversari controlate prin Nodul Hidrotehnci Popesti, pentru debite mai mici de **42.75 mc/s** – valoarea Standardului de Baza aferent Nivelului de Serviciu B6 – Caseta, aprobat prin Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11 / 26.09.2011, datorita executarii in zona de capat a Casetei a urmatoarelor lucrari:

- Decolmatarea camerei de record la linia 1,
- Decolmatarea camerei de record la linia 2,
- Decolmatarea Casetei pe tronsonul cuprins intre camera de siguranta Popesti si camera de racord la linia 2,
- Decolmatarea camerei de aspiratie a statiei de pompare ape uzate a SEAU Glina,
- Montarea echipamentelor de manevra (stavile si batardouri) prevazute pe Caseta si la camerele de racord 1 si 2,
- Montarea de catre Aktor – Atena a gratarului rar pe canalul de evacuare in raul Dambovita, a deversorului de la camera de racord la linia 2.

lucrari necesare pentru aducerea Casetei cat mai aproape de capacitatea de preluare si transport proiectata, in conformitate cu prevederile Actului Aditonal nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 70 / 28.04.2012.

Pentru executarea acestor lucrari, sunt necesare urmatoarele operatiuni:

- punerea la uscat a tronsonului aval de camera de siguranta Popesti prin blocarea Casetei in amonte de camera de racord la linia 1
- oprirea temporara (max. 6 ore) si repetata a statiei de pompare a SEAU Glina
- descarcarea apelor uzate pe deversorul camerei de siguranta de la Nodul Hidrotehnic Popesti.

Descargarile controlate de la Nodul Hidrotehnic Popesti vor fi sesizate de senzori si inregistrate in baza de date aferenta Nivelului de Serviciu B6 si vor avea loc la un debit tranzitat prin Caseta (in punctul de masura) mai mic de 42,75 mc/s.

Lucrarile se vor executa in perioada iulie 2012 - august 2012 - septembrie 2012, conform urmatorului grafic de lucrari:

Operatiuni desfasurate	Interval orar	Perioada
Curatire depozit in camera de racord de la linia 1 + linia 2		
Opre proces tehnologic de epurare la SEAU	6.00	9.07 – 15.07; 16.07 – 22.07, 23.07 – 29.07; 30.07 – 5.08; 6.08 – 12.08; 13.08 – 19.08
Montaj batardouri metalice la camera A4 – 3 buc.	7.00-8.00	
Ridicare batardouri la camera 3 de racord – aval	7.00-8.00	
Timp necesar golirii casetei de ape uzate intre camera A4 si canalul deschis	8.00-9.00	
Desfasurare operatiuni de curatire camere de racord	9.00-11.00	
Montaj batardouri la camera 3 de racord – aval	11.00-12.00	
Ridicare batardouri metalice la camera A4	11.00-12.00	
Reluare regim de functionare SEAU	12.00	
Constructie zid dirijare apa in camera de racord 1		
Opre proces tehnologic de epurare la SEAU	6.00	20.08-26.08 ; 27.09-2.09 ; 3.09-9.09 ; 10.09-16.09 ; 17.09-23.09
Montaj batardouri metalice la camera A4 – 3 buc.	7.00-8.00	
Ridicare batardouri la camera 3 de racord – aval	7.00-8.00	
Timp necesar golirii casetei de ape uzate intre camera A4 si canalul deschis	8.00-9.00	
Constructie zid dirijare apa spre 3 pompe la SP	9.00-11.00	
Montaj batardouri la camera 3 de racord – aval	11.00-12.00	
Ridicare batardouri metalice la camera A4	11.00-12.00	
Reluare regim de functionare SEAU	12.00	