

MUNICIPIUL BUCURESTI
Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice Bucuresti

AMRSP

DECIZIE

privind aprobarea excluderii din calculul de evaluare a Conformitatii Nivelului de Serviciu B6
- Caseta cu Standardul de Baza a cazurilor solicitate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. ca
Excluderi Admisibile prin adresa nr. 10057938/ 25.09.2012

Avand in vedere solicitarea formulata de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 10057938 / 25.09.2012 (inregistrata la AMRSP cu nr. 791 / 25.09.2012) cu privire la excluderea unor cazuri de la evaluarea conformitatii Nivelului de Serviciu B6 (Caseta) cu Standardul de Baza;

Avand in vedere Referatul nr. 855 / 9.10.2012 inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP;

Avand in vedere:

- prevederile clauzelor 11, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti, in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti, in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile Contractului de Concesiune, Caiet de Sarcini, partea a III-a Nivele de Servicii;
- prevederile Actului Adicional nr. 7 la Contractul de Concesiune , aprobat prin HCGMB nr. 70 / 28.04.2011

Avand in vedere Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11 / 26.09.2011 - privind aprobarea Nivelului de Serviciu privind Caseta - B6, Nivelului Standardului de Baza pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6, formatului bazei de date pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6 si formatului tabelului rezumativ pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6;

Tinand cont de Procesul verbal al sedintei Consiliului Executiv al AMRSP din 11.10.2012;

In temeiul prevederilor art. 7 litera a), b) si art. 16 din Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB. nr. 339/2009 si prevederilor Actul Adicional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112/2012.

CONSILIUL EXECUTIV AL AMRSP

DECIDE:

Art. 1. Se aproba excluderea din calculul de evaluare a Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 – Caseta cu Standardul de Baza a cazurilor solicitate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. ca Excluderi Admisibile prin adresa nr. 10057938/ 25.09.2012, conform anexei care face parte integranta din prezenta decizie.

DIRECTOR GENERAL
Adrian CRISTEA

Cabinet avocatura
Avocat Radu Florinel DUMBRAVEANU

Bucuresti
Nr. 16/ 11.10.2012

Anexa la Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 16 / 11.10.2012

- Adresa S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. nr. 10057938 / 25.09.2012: solicitare de excludere de la evaluarea Conformitatii Nivelului de Serviciu B6 (Caseta) cu Standardul de Baza a cazurilor de deversari controlate prin Nodul Hidrotehnic Popesti, pentru debite mai mici de **42.75 mc/s** – valoarea Standardului de Baza aferent Nivelului de Serviciu B6 – Caseta, aprobat prin Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11 / 26.09.2011, datorita executarii urmatoarelor lucrari in perioada **24.09.2012 – 13.12.2012** :

- *Decolmatarea Casetei pe tronsonul cuprins intre camera de siguranta Popesti si camera de racord la linia 2,*
- *Montarea echipamentelor de manevra (stavile si batardouri) prevazute pe Caseta si la camerele de racord 1 si 2,*

Pentru executarea acestor lucrari - necesare pentru aducerea Casetei cat mai aproape de capacitatea de preluare si transport proiectata, in conformitate cu prevederile Actului Adicional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 70 / 28.04.2012 - sunt necesare urmatoarele operatiuni:

- *punerea la uscat a tronsonului aval de camera de siguranta Popesti*
- *oprirea temporara si repetata a statiei de pompare a SEAU Glina*
- *descarcarea apelor uzate pe deversorul camerei de siguranta de la Nodul Hidrotehnic Popesti.*

Descargarile controlate de la Nodul Hidrotehnic Popesti vor fi sesizate de senzori si inregistrate in baza de date aferenta Nivelului de Serviciu B6 si vor avea loc la un debit tranzitat prin Caseta (in punctul de masura) mai mic de 42,75 mc/s.

Lucrarile se vor executa in perioada 24.09.2012 – 13.12.2012, conform urmatorului grafic de lucrari:

Denumire lucrare	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
DECOLMATARE CASETA				
intre camerele de racord 1 si 2	24, 27	01, 04, 08		
MONTAJ ECHIPAMENTE				
CAMERA DE RACORD NR. 1				
batardou tip placa mobila			05, 06, 07, 08	
batardou tip placa mobila			05, 06, 07, 08	
batardou tip placa mobila			12, 13, 14, 15	
batardou tip placa mobila			12, 13, 14, 15	
batardou tip placa mobila			19, 20, 21, 22	
batardou tip placa mobila			19, 20, 21, 22	
CAMERA DE RACORD NR. 2				
batardouri tip segment STORM		09,10		
batardouri tip segment STORM		09,10		
batardouri tip segment STORM		11, 12		
batardouri tip segment STORM		11, 12		
batardouri tip segment STORM		17, 18		
batardouri izol.semicas.			06, 07	
batardouri izol.semicas			06, 07	
batardouri izol.semicas			09, 10	
batardouri izol.semicas			09, 10	
batardouri izol.semicas			13, 14	
stavila control apa deversata				
stavila control apa deversata				
stavila control apa deversata				
stavila control apa deversata				
stavila control apa deversata				
stavila control apa deversata				
stavila inox izolare semicaseta				
stavila inox izolare semicaseta				
CAMERA DE RACORD 3 SI CANAL LIBER (ZONA PL1-PL6)				

batardou placa izol. semicas.			20, 21	
batardou placa izol. semicas.			20, 21	
batardou tip segment modular			26, 27	
batardou tip segment modular			26, 27	
batardou tip segment modular			28, 29	
batardou tip segment modular			28, 29	
batardou tip segment modular				03, 04
batardou tip segment modular				03, 04
batardou tip segment modular				05, 06
batardou tip segment modular				05, 06
batardouri Al. tip panou				10, 11
batardouri Al. tip panou				10, 11
stavila inox-CL1				12, 13
stavila inox-CL1				
stavila inox-CL1				
stavila inox-CL1				
stavila apa deversare tip placa				
stavila apa deversare tip placa				
stavila apa deversare tip placa				
stavila apa deversare tip placa				
stavila apa deversare tip placa				
CANAL EVACUARE SEAU				
Batardou aluminiu tip placa		08, 09, 10, 11		
Batardou aluminiu tip placa		08, 09, 10, 11		
CANAL EVACUARE STORM BAZINE				
batardou Al. tip placa		19, 20		
batardou Al. tip placa		19, 20		