

MUNICIPIUL BUCURESTI
Agentia de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apa-Canal a Municipiului Bucuresti

ARBAC
DECIZIE

**Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de
Serviciu D1 – Presiunea la bransament pentru apa industrială**

Avand in vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu scrisoarea nr. 43654/07.10.2008, privind Continuarea Conformitatii Nivelului de Serviciu D1- Presiunea la bransament pentru apa industrială;

Avand in vedere referatul privind analiza si verificarea Raportului S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. de Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu D1, inaintat Consiliului Executiv al ARBAC de catre Directorul Tehnic;

Avand in vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48 precum si a clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;

Avand in vedere deciziile ARBAC nr. 28/ 2003, nr. 29/ 2004, nr. 47/ 2005, nr. 35/ 2006, nr. 32/ 2007;

In temeiul prevederilor art. 4 litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6 si art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/ 2008;

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC

DECIDE:

Art. 1. Se aproba Scrisoarea de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu D1 – Presiunea la bransament pentru apa industrială, prezentata in Anexa, care face parte integranta din prezenta Decizie.

Art. 2. ANB va pune in aplicare masurile de imbunatatire solicitate de ARBAC la punctul 2 din Scrisoarea de Certificare a Conformitatii Nivelului de Serviciu D1 – Presiunea la bransament pentru apa industrială.

Art. 3. Constatarea ulterioara emiterii prezentei decizii a unor informatii care demonstreaza ca datele raportate de ANB sau conditiile de monitorizare prezentate nu corespund realitatii, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii.

DIRECTOR GENERAL
Miltiade CONSTANDACHE

Bucuresti
Nr. 15/ 23.10.2008

Anexa la Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 15/ 23.10.2008

Municipiul Bucuresti

ARBAC

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel/ Fax : 021311.21.18; 021311.20.63

Catre: S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.
Domnului Director General Bruno ROCHE

**Scrisoare de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu
D1 – Presiunea la bransament pentru apa industrială**

Stimate Domnule Director General,

In cadrul sedintei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 23.10.2008, in urma analizei si verificarii Raportului de Evaluare a Continuarii Conformitatii pentru Nivelul de Serviciu **D1 – Presiunea la bransament pentru apa industrială**, transmis la ARBAC de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. in data de 7.10.2008 s-au hotarat urmatoarele:

1. Certificarea Conformitatii Nivelului de Serviciu D1 – Presiunea la bransament pentru apa industrială, avand in vedere urmatoarele:

- a) Total bransamente apa industrială la inceputul anului: 76
- b) Total bransamente apa industrială care au realizat conformitatea privind presiunea la bransament: 76
- c) Conformitatea realizata

Nr. crt.	Elemente ale Nivelului de Serviciu	Realizat in anul de raportare
1	Nr. total bransamente la inceputul anului de raportare	76
2	Nr. total de bransamente la sfarsitul anului de raportare	76
3	Nr. bransamente cu probleme de presiune raportate in doua sau mai multe ocazii in anul de raportare	0
4	Nr. de bransamente rezolvate in anul de raportare	0
5	Nr. bransamente unde nu a fost satisfacut NSB/NSO la sfarsitul anului de raportare	0
6	% din bransamentele unde nu a fost atins NSO la sfarsitul anului de raportare	0
7	% din bransamentele unde a fost atins NSO la sfarsitul anului de raportare	100

2. Excluderi Admisibile

In cazul in care apar incidente care se pot incadra in categoria Excluderi Admisibile, care conduc la imposibilitatea ANB de a interveni pentru remedierea reclamatiei primite in duratele de timp specificate in Contractul de Concesiune pentru tratarea cazurilor de

bransamente apa industrială, ANB va îmbunătăți metodologia de solicitare a aprobării Excluserilor Admisibile prin transmiterea la ARBAC, pe tot parcursul anului, a tuturor cazurilor care consideră că vor putea constitui cazuri de Excluseri Admisibile, astfel încât să poată fi verificate pe teren.

3. Concluzii

Constatarea ulterioară prezentei decizii a unor informații care contrazic datele raportate de ANB privind perioada de evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind Scrisoarea de Certificare a Conformității.

Decizia Consiliului Executiv al ARBAC va fi transmisă imediat după redactare.

Cu considerație,

Director General
Miltiade CONSTANDACHE