

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO58TREZ7055028XXX006099

Treoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63

www.amrsp.com.ro



Departament Reglementare Servicii Energetice

Aprobat
Director
Adrian CRISTEA

RAPORT DE EVALUARE

Luna martie 2010

Conform Statutului Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice București – AMRSP aprobat prin Hotărârea CGMB nr.339 din 30.09.2009, art. 5 și 6, instituția avizează și prezintă autorității publice locale a Municipiului București propuneri de reglementări locale și proceduri pentru aplicarea normelor naționale și locale în contractele încheiate cu operatorii, monitorizează și reglementează coordonarea aplicării acestora.

În perioada raportată (luna martie 2010), activitatea – desfășurată de compartimentele specializate din cadrul AMRSP (Departamentul Reglementare Servicii Energetice) a fost orientată în direcția realizării sarcinilor rezultate din obiectul de activitate al RADET, la CTZ Casa Presei Libere.

Astfel, în data de 13.04.2010, inspectorii AMRSP au verificat, conform „Programului de monitorizare” al AMRSP care a fost transmis și la RADET, indicatorii de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termică - **Producător**.

Conform „Fișei de Inspecție” s-au verificat următoarele documente:

-	Rapoarte de activitate dispeceri
-	Registru Parametri de funcționare
-	Rapoarte de activitate laborante
-	Registru privind continuitatea serviciului

În urma analizării documentelor mai sus menționate s-au constatat următoarele:

A1. Racordarea unor utilizatori la centralele de producere a energiei termice

Nu există noi racordări la CTZ Casa Presei

A2. Întreruperea serviciului de producere a energiei termice

În perioada raportată, nu au fost întreruperi în alimentarea cu energie termică a consumatorilor

A3. Calitatea energiei termice

(i) Temperatură medie agent termic tur – 88,82 °C (conform diagramei de reglaj).

(ii) **Calitatea apei de adaos introdusă în rețea - pentru agentul termic care trece prin cazanele de apă fierbinte și schimbătoarele de căldură:**

- În urma analizării Rapoartelor de activitate laborante, am constatat că prelevarea și analiza fizico-chimică a apei de adaos se realizează de patru ori pe zi în punctele cheie ale cazanelor, astfel încât calitatea apei de adaos introdusă în rețea este conform Ordinului ANRSC nr. 91/2007.

(iii) Nu există reclamații înregistrate privind calitatea energiei termice produsă în CTZ Casa Presei

A7. Energie termică contorizată la centrala termică ca procent din energia combustibilului folosit (randamentul cazanelor)

(i) Energie termică livrată pe luna martie 2010 – 27.608,48 Gcal

(ii) Randamentul cazanelor – 89% (față de 90% conform proiect)

La verificarea indicatorilor de performanță, a participat următorul personal:

- din partea RADET

Rodica LUPU

Florian BERTEA

Şef secţie CTZ Casa Presei

Inginer şef CTZ Casa Presei

- din partea AMRSP:

Marian IONICI

Nicoleta RĂDULESCU

inspector de specialitate

inspector de specialitate

Din partea RADET

Director Economic

Magdalena DINU

Din partea AMRSP

Inspectori de Specialitate

Marian IONICI

Nicoleta RADULESCU