

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO58TREZ7055028XXX006099

Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63

www.amrsp.com.ro



Departament Reglementare Servicii Energetice

**Aprobat
Director
Adrian CRISTEA**

RAPORT DE EVALUARE

Luna mai 2010

Conform Statutului Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice București – AMRSP aprobat prin Hotărârea CGMB nr.339 din 30.09.2009, art. 5 și 6, instituția avizează și prezintă autorității publice locale a Municipiului București propuneri de reglementări locale și proceduri pentru aplicarea normelor naționale și locale în contractele încheiate cu operatorii, monitorizează și reglementează coordonarea aplicării acestora.

În perioada raportată (luna aprilie 2010), activitatea – desfășurată de compartimentele specializate din cadrul AMRSP (Departamentul Reglementare Servicii Energetice) a fost orientată în direcția realizării sarcinilor rezultate din obiectul de activitate al RADET, la Divizia Producere.

Astfel, în data de 05.05.2010, inspectorii AMRSP au verificat, conform „Programului de monitorizare” al AMRSP care a fost transmis și la RADET, indicatorii de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termică – **Producere** la CT Bucureștii Noi 6, CT Bucureștii Noi 10, CT Bucureștii Noi 13, CT Agronomi, CT Băneasa 1, CT Băneasa 2.

Conform „Fișei de Inspecție” s-au verificat următoarele documente:

-	Dosar evidențe incidente și avarii luna aprilie 2010
-	Registru reclamații
-	Dosar parametri CT
-	Dosar evidență calitatea apă dedurizată

În urma analizării documentelor mai sus menționate s-au constatat următoarele:

A1. Racordarea unor utilizatori la Centralele de producere a energiei termice

- Nu există noi racordări la Centralele termice care au fost programate a fi monitorizate în această zi

A2. Întreruperea serviciului de producere a energiei termice

- În perioada raportată, nu au fost întreruperi în furnizarea agentului termic la CT-urile monitorizate

A3. Calitatea energiei termice

- Conform registrului de reclamații cu privire la respectarea parametrilor energiei termice (presiune, temperatură) în centralele termice monitorizate, nu au existat reclamații înregistrate.
- Nu au existat impurificări ale agentului termic

A4. Calitatea apei de adaos introdusă în rețea

În urma analizării Dosarului de evidență a calității apei de adaos efectuat de laborante, am constatat că prelevarea și analiza fizico-chimică a apei de adaos se realizează o dată pe zi în centralele termice, și calitatea acesteia este conform Ordinului ANRSC nr. 91/2007 cu mențiunea că duritatea are valoarea maximă de 0,1 mg/l (conform STAS)

A5. Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor utilizatorilor

- Nu există sesizări și reclamații înregistrate.

A6. Energie termică contorizată la ieșirea din centrala termică ca procent din energia combustibilului consumată pentru producerea energiei termice (randamentul centralei termice)

- Conform ultimului bilanț efectuat la centralele termice monitorizate, valoarea randamentului cazanelor se regăsește în fișele tehnice puse la dispoziție de RADET, având valori cuprinse între 81% și 92%

Astfel, în data de 12.05.2010, inspectorii AMRSP au verificat, conform „Programului de monitorizare” al AMRSP care a fost transmis și la RADET, indicatorii de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termică – **Producere** la CT Aleea Trandafirilor, CT Barbu Văcărescu, CT Dimitrov A1, CT Dimitrov B1, CT Dorobanți, CT Floreasca.

Conform „Fișei de Inspecție” s-au verificat următoarele documente:

-	Dosar evidențe incidente și avarii luna aprilie 2010
-	Registru reclamații
-	Dosar parametri CT
-	Dosar evidență calitatea apă de adaos

În urma analizării documentelor mai sus menționate s-au constatat următoarele:

A1. Racordarea unor utilizatori la Centralele de producere a energiei termice

- Nu există noi racordări la Centralele termice care au fost programate a fi monitorizate în această zi

A2. Întreruperea serviciului de producere a energiei termice

- În perioada raportată, nu au fost întreruperi în furnizarea agentului termic la CT-urile monitorizate

A3. Calitatea energiei termice

- Conform registrului de reclamații cu privire la respectarea parametrilor energiei termice (presiune, temperatură) în centralele termice monitorizate, nu au existat reclamații înregistrate.
- Nu au existat impurificări ale agentului termic

A4. Calitatea apei de adaos introdusă în rețea

- În urma analizării Dosarului de evidență a calității apei de adaos efectuat de laborante, am constatat că prelevarea și analiza fizico-chimică a apei de adaos se realizează o dată pe zi în centralele termice, și calitatea acesteia este conform Ordinului ANRSC nr. 91/2007 cu mențiunea că duritatea are valoarea maximă de 0,1 mg/l (conform STAS).

A5. Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor utilizatorilor

- Nu există sesizări și reclamații înregistrate

A6. Energie termică contorizată la ieșirea din centrala termică ca procent din energia combustibilului consumată pentru producerea energiei termice (randamentul centralei termice)

- Conform ultimului bilanț efectuat la centralele termice monitorizate, valoarea randamentului cazanelor se regăsește în fișele tehnice puse la dispoziție de RADET, având valori cuprinse între 75,4% și 91,8%

Astfel, în data de 19.05.2010, inspectorii AMRSP au verificat, conform „Programului de monitorizare” al AMRSP care a fost transmis și la RADET, indicatorii de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termică – **Producere** la CT Amzei, CT Rossetti, CT Dr. Sion, CT 18 A, CT Dunărea, CT Mărășești 11, CT Garaj, CT Luterana, CT Magheru 7, CT Gabroveni

Conform „Fișei de Inspecție” s-au verificat următoarele documente:

-	Dosar evidențe incidente și avarii luna aprilie 2010
-	Registru reclamații
-	Dosar parametri CT
-	Dosar evidență calitatea apă de adaos

În urma analizării documentelor mai sus menționate s-au constatat următoarele:

A1. Racordarea unor utilizatori la Centralele de producere a energiei termice

- Nu există noi racordări la Centralele termice care au fost programate a fi monitorizate în această zi.

A2. Întreruperea serviciului de producere a energiei termice

- În perioada raportată, nu au fost întreruperi în furnizarea agentului termic la CT-urile monitorizate.

A3. Calitatea energiei termice

- Conform registrului de reclamații cu privire la respectarea parametrilor energiei termice (presiune, temperatură) în centralele termice monitorizate, nu au existat reclamații înregistrate.

- Nu au existat impurificări ale agentului termic

A4. Calitatea apei de adaos introdusă în rețea

- În urma analizării Dosarului de evidență a calității apei de adaos efectuat de laborante, am constatat că prelevarea și analiza fizico-chimică a apei de adaos se realizează o dată pe zi în centralele termice, și calitatea acesteia este conform Ordinului ANRSC nr. 91/2007 cu mențiunea că duritatea are valoarea maximă de 0,1 mg/l (conform STAS).

A5. Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor utilizatorilor

- Nu există sesizări și reclamații înregistrate

A6. Energie termică contorizată la ieșirea din centrala termică ca procent din energia combustibilului consumată pentru producerea energiei termice (randamentul centralei termice)
--

- Conform ultimului bilanț efectuat la centralele termice monitorizate, valoarea randamentului cazanelor se regăsește în fișele tehnice puse la dispoziție de RADET, având valori cuprinse între 80% și 92%

Astfel, în data de 26.05.2010, inspectorii AMRSP au verificat, conform „Programului de monitorizare” al AMRSP care a fost transmis și la RADET, indicatorii de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termică – **Producere** la CT Desișului, CT Eroilor 1, CT Eroilor 2, CT Mărășești 3, CT Mărășești 6, CT Mărășești 9 -10, CT Republicii, CT Scala, CT Știrbei Vodă, CT Turturele, CT Turn Palat, CT Victoriei, CT Bucur, CT Direcție.

Conform „Fișei de Inspecție” s-au verificat următoarele documente:

-	Dosar evidențe incidente și avarii luna aprilie 2010
-	Registru reclamații
-	Dosar parametri CT
-	Dosar evidență calitatea apă de adaos

În urma analizării documentelor mai sus menționate s-au constatat următoarele:

A1. Racordarea unor utilizatori la Centralele de producere a energiei termice
--

- Nu există noi racordări la Centralele termice care au fost programate a fi monitorizate în această zi

A2. Întreruperea serviciului de producere a energiei termice

- În perioada raportată, nu au fost întreruperi în furnizarea agentului termic la CT-urile monitorizate

A3. Calitatea energiei termice

- Conform registrului de reclamații cu privire la respectarea parametrilor energiei termice (presiune, temperatură) în centralele termice monitorizate, nu au existat reclamații înregistrate.
- Nu au existat impurificări ale agentului termic

A4. Calitatea apei de adaos introdusă în rețea

- În urma analizării Dosarului de evidență a calității apei de adaos efectuat de laborante, am constatat că prelevarea și analiza fizico-chimică a apei de adaos se realizează o dată pe zi în centralele termice, și calitatea acesteia este conform Ordinului ANRSC nr. 91/2007 cu mențiunea că duritatea are valoarea maximă de 0,1 mg/l (conform STAS)
--

A5. Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor utilizatorilor

- Nu există sesizări și reclamații înregistrate

A6. Energie termică contorizată la ieșirea din centrala termică ca procent din energia combustibilului consumată pentru producerea energiei termice (randamentul centralei termice)
--

- Conform ultimului bilanț efectuat la centralele termice monitorizate, valoarea randamentului cazanelor se regăsește în fișele tehnice puse la dispoziție de RADET, având valori cuprinse între 80% și 91,8%

Observații și recomandări

-	- CT Floreasca se poate transforma în centrală de cogenerare având posibilitatea de a distribui energie termică în SACET. Rețeaua de termoficare este foarte aproape de centrala termică, având și un punct termic în imediata apropiere. Mai mult, pe perioada sezonului cald, apa caldă de consum se prepară în schimbătoare cu plăci din incinta centralei termice, folosind agentul termic din rețeaua de termoficare
---	---

-	Centrala termică CT Gabroveni din Centrul Istoric, aflată în stare avansată de degradare (inclusiv rețeaua de distribuție), necesită reabilitare dar cu includere în Planul de Sistemizare al Centrului Istoric. Primăria Municipiului București trebuie să aloce sumele necesare reabilitării acestei centrale și a rețelei de distribuție
-	Chiar dacă o parte din centrale au fost modernizate, acestea nu au fost dotate cu echipamente de telemonitorizare și cu centru dispecer, având nevoie în continuare de supraveghere continuă cu personal calificat

La verificarea indicatorilor de performanță, a participat următorul personal:

- *din partea RADET:*

Daniel MORARU	Director Divizia de Producere
Florian BERTEA	Inginer șef Divizia de Producere
Mihaela COPOIU	Sef secție CT

- *din partea AMRSP:*

Marian IONICI	inspector de specialitate
Nicoleta RĂDULESCU	inspector de specialitate
Bogdan STANCIU	inspector de specialitate

Din partea RADET
Director Economic
Magdalena DINU

Din partea AMRSP
Inspectori de Specialitate
Marian IONICI

Nicoleta RADULESCU

Bogdan STANCIU